




СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Беляевского сельсовета	Директор МУП «Беляевское ЖКХ»
 М.Х.Елешев	 Д.В. Величко
 «25» <u>марта</u> 2025 г.	 «25» <u>марта</u> 2025 г.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения МУП «Беляевское ЖКХ» с учетом взаимодействий с организациями электро-, газо-, водоснабжения, потребителями и органов местного самоуправления.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» и Правил технической эксплуатации тепловых установок.

1.2. Основной задачей ресурсоснабжающей организации и администрации сельского муниципального образования является обеспечение устойчивой, бесперебойной работы объектов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению локализации и ликвидации аварий на тепло источниках и тепловых сетях.

1.3. Основными направлениями предупреждения аварий и постоянной готовности к их ликвидации являются;

- подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем проведения противоаварийных тренировок, повышения уровня профессиональной подготовки

- создании необходимых аварийных запасов, материалов и оборудования.
- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и др. механизмами, необходимыми средствами защиты.

2. Предоставление оперативной информации

2.1. В случае возникновения аварийной ситуации на объекте теплоснабжения организация немедленно информирует об этом соответствующие службы и организации

- ЕДДС района по тел. 2-12-77
- главу сельской администрации тел, 2-14-88
- потребителей тепловой энергии
- сетевую организацию электроснабжения, тел. 2-17-39
- организацию газоснабжения Беляевский участок Медногорскмежрайгаз тел. 2-22-48

- организацию водоснабжения по тел., 2-10-85

2.2 Информацию о ходе ремонтно- восстановительных работ и о их завершении доводится постоянно через установленные промежутки времени до всех заинтересованных сторон.

3. Взаимодействие с ресурсоснабжающими

организациями и потребителями.

3.1 При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, теплоснабжающая организация, собственник тепловых сетей или потребитель обязаны;

3.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии и действовать в соответствии с внутренними подведомственными инструкциями.

3.1.2. Немедленно приступить к ликвидации аварии.

3.1.3. Незамедлительно передать информацию о создавшейся аварийной ситуации, о причинах ее возникновения и принятом решении о ее ликвидации.

- в ЕДДС района тел. 2-12-77

- диспетчерам тех организаций которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования.

- потребителям

- 3.1.4 По окончании ремонтно- восстановительных работ информировать ЕДДС и все заинтересованные стороны. Информация предоставляется в соответствии с п. 2 настоящего положения.

4. Заключительное положение.

4.1. В случае не устранения аварии в течении 12 часов, прошедших с момента отключения системы жизнеобеспечения по предложению одной из заинтересованных сторон или организаций может быть проведено заседание районной комиссии по ГО и ЧС с целью принятия конструктивных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию.