

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru :

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru



26 ИЮЛ 2021

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5867п.1,2Б

Дата оформления: 26.07.2021

Наименование образца (пробы):

*вода питьевая*

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное Унитарное Предприятие "Беляевское ЖКХ", Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка Советская, 28а*

Дата и время отбора образца (пробы): *19.07.2021 09 ч. 35 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *19.07.2021 11 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора:

*Производственный контроль*

*договор № 341/03-10/2020 от 15.10.2020г*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное Унитарное Предприятие "Беляевское ЖКХ", Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка Советская, 28а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Беляевка, скважина №21*

Код образца (пробы): **5867п.1Б, 5867п.2Б**

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t+5С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:

*Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

Ф-02-15-03-2021

1 лист из 2-х



Код образца (пробы): 5867п.1Б

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 19.07.2021 14 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 23.07.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-12 метод Б
3	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Вкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	pH	8,0 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
6	Сухой остаток	581,0 ± 52,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
7	Нитрит -ион	менее 0,02	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.3
8	Нитраты	10,30 ± 0,13	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 метод Д
9	Ион аммония	менее 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.262
10	Жесткость	1,00 ± 1,24	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Баландина Т.В.

Код образца (пробы): 5867п.2Б

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 19.07.2021 12 ч. 01 мин.

Дата окончания исследования: 20.07.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число	24	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.

фельдшер-лаборант Пивнева Л.З.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ